



Mníšek pod Brdy, dne 27. dubna 2015

Č.j.: MMpB-SÚ/4307/15 - 460/2015-Bale

Spis.znač.: 460/2015-Bale

Oprávněná úřední osoba: Balejová Pavla, tel.: 318541925, e-mail.: pavla.balejova@mnisek.cz

Vlastník stavby:

Regina Jaroschová, nar. 8.2.1967, Pražská č.p.74, 252 03 Řitka

Výzva ke zjednání nápravy

Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), provedl dne 23.4.2015 kontrolní prohlídku na stavbě **prodejný potravin č.p. 74 na pozemku číslo parcelní stavební 74 v katastrálním území Řitka**, při které zjistil tyto závady:

- na terase před vstupem do prodejny potravin č.p. 74 na pozemku číslo parcelní stavební 74 v katastrálním území Řitka, která má v daném místě výšku 0,6 – 0,65 m, se nenachází zábradlí,
- zděný pilířek elektro umístěný v jihovýchodním rohu terasy před vstupem do prodejny potravin č.p. 74 na pozemku číslo parcelní stavební 74 v katastrálním území Řitka je poničen tak, že tvárnice z jeho levé strany jsou posunuty směrem do pilířku a tím v něm vznikl nechtěný otvor,
- na venkovním betonovém schodišti vedoucím na terasu umístěném před vstupem do prodejny potravin č.p. 74 na pozemku číslo parcelní stavební 74 v katastrálním území Řitka, které má 4 schodišťové stupně, není umístěno zábradlí a je poničeno vlivem povětrnostních vlivů, užívání a stáří stavby,
- betonová rampa umístěná vedle venkovního schodiště vedoucího na terasu umístěného před vstupem do prodejny potravin č.p. 74 na pozemku číslo parcelní stavební 74 v katastrálním území Řitka i terasa je poničena vlivem povětrnostních vlivů, užívání a stáří stavby.

Stavební úřad podle § 134 odst. 2 stavebního zákona

vyzývá

vlastníka stavby, kterým je **Regina Jaroschová, nar. 8.2.1967, Pražská č.p.74, 252 03 Řitka**, ke zjednání nápravy ve lhůtě do **ve lhůtě do 1 měsíc ode dne doručení**:

- 1) odstranění závady na terase před vstupem do prodejny potravin č.p. 74 na pozemku číslo parcelní stavební 74 v katastrálním území Řitka tak, aby bylo provedeno zábradlí, kterým by byl znemožněn pád osob z terasy,
- 2) odstranění závady zděného pilířku elektro umístěného v jihovýchodním rohu terasy před vstupem do prodejny potravin č.p. 74 na pozemku číslo parcelní stavební 74 v katastrálním území Řitka, tak, aby byl odstraněn nechtěný otvor v pilířku, a tím byl znemožněn úraz elektrickým proudem,
- 3) odstranění závady na venkovním betonovém 4 stupňovém schodišti vedoucím na terasu umístěném před vstupem do prodejny potravin č.p. 74 na pozemku číslo parcelní stavební 74 v katastrálním území Řitka tak, aby bylo provedeno zábradlí a dále aby byla provedena oprava schodišťových stupňů,

Č.j.: MMpB-SÚ/4307/15 - 460/2015-Bale

Strana 1 (celkem 2)

- 4) oprava betonové rampy umístěné vedle venkovního schodiště vedoucího na terasu umístěného před vstupem do prodejny potravin č.p. 74 na pozemku číslo parcelní stavební 74 v katastrálním území Řitka a terasy před prodejnou potravin č.p. 74 na pozemku číslo parcelní stavební 74 v katastrálním území Řitka.


O provedení zjednání nápravy písemně informujte stavební úřad.

Neodstranění závad zjištěných při kontrolní prohlídce stavby ve lhůtě stanovené ve výzvě stavebního úřadu podle § 134 odst. 2 stavebního zákona je správním deliktem podle § 180 odst. 2 písm. i) stavebního zákona, za který lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

O provedení zjednání nápravy písemně informujte stavební úřad.

Neodstranění závad zjištěných při kontrolní prohlídce stavby ve lhůtě stanovené ve výzvě stavebního úřadu podle § 134 odst. 2 stavebního zákona je přestupkem podle § 178 odst. 2 písm. i) stavebního zákona, za který lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

Stavební úřad Mníšek pod Brdy
Stavební úřad
Dobříšská 56
252 10 Mníšek pod Brdy
(2)



Balejová Pavla
odborný referent

Obdrží:

Účastníci řízení:

1D Regina Jaroschová, Pražská č.p.74, 252 03 Řitka