

**MAGNUM Office, s.r.o.****Petr Machálka****Jakubská 121/1****602 00 Brno**

NÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	BENEŠOV
21.2.2025	/vyj/IM/2025/186	Matoušková Iveta	21.1.2025

**VĚC:** Vyjádření k technické infrastruktuře: „**Neveklov, parc.č. 604/1**“

V zájmovém území stavby se nachází vodohospodářské sítě v naší správě, viz zákresy sítí.

- Požadujeme respektovat stávající vodohospodářské zařízení včetně ochranných pásem (ochr. pásmo u potrubí činí **1,5m (do DN200 vč.), 2,5m (do DN500 vč.) a 3,5m (nad DN500)** od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - § 23 zák. 274/2001 Sb).
- Při souběhu a křížení s tímto potrubím nutno zároveň respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
- Ochranné pásmo nesmí být zastavěno pevnou stavbou (např. plot s podezdívkou, pojistková skříň, apod.), stromy nebo keři, a musí být přístupné pro případné opravy, dle ČSN 75 5411 bod: 3.5.
- Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vdh. zařízení.
- Za poruchy na vodohospodářském zařízení, které vzniknou v důsledku výše uvedené akce, nese plnou odpovědnost investor.
- Upozorňujeme, že veškeré výkopové práce v těsné blízkosti vdh. vedení je nutno provádět při našem odborném dohledu.
- Z důvodu možného tlakového ovlivnění nesmí být nad potrubím skladován materiál, nebo hromaděna výkopová zemina.
- Veškeré povrchové znaky je potřeba vyzvednout do budoucí nivelity terénu.
- Před započatím prací se musí vytyčit stávající podzemní zařízení naší správy (možno objednat u p. Jirota – tel. 725 422 202).

**Toto vyjádření nenahrazuje souhlas s jakýmkoli zásahem do námi spravovaných sítí, např. přeložky.**

**Toto vyjádření nenahrazuje souhlas s připojením na vodohospodářskou infrastrukturu.**

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníka vodohospodářské infrastruktury.

Platnost vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST BENEŠOV  
a.s.  
Černoletská 1600, 256 13 Benešov  
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865  
- 44 -  
*V.2. Matoušková*  
**Martin Zavřel**  
Výrobní ředitel